



## Aux Communes Membres de l'AVGG Et Clients distributeurs

Sâles, le 20 avril 2022

### Informations relatives à la qualité de l'eau

Base légale :

Article 5 Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public du 16 décembre 2016

Toute personne qui exploite des infrastructures d'eau potable pour remettre de l'eau potable aux consommateurs est tenue d'informer ceux-ci au moins une fois par année, de manière exhaustive, au sujet de la qualité de l'eau potable selon la législation précitée.

Nous vous communiquons dès lors les informations suivantes :

Volume d'eau AVGG distribué en 2021 : **1 216 606 m<sup>3</sup>**

<b>Qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée :</b>	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.													
<b>Dureté totale de l'eau en degrés français :</b>	Attalens, Bossonnens, Granges (Basse-Veveyse) :	°FH 24 ± 4												
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"><p><b>Dureté de l'eau en °fH</b> En Suisse, on distingue six classes de dureté, exprimées en degrés français (°fH). 1 °fH correspond à 0,1 millimole d'ions calcium et magnésium par litre d'eau.</p><table><tr><td>0-7</td><td>Eau très douce</td></tr><tr><td>7-15</td><td>Eau Douce</td></tr><tr><td>15-25</td><td>Eau moyennement douce</td></tr><tr><td>25-32</td><td>Eau assez dure</td></tr><tr><td>32-42</td><td>Eau dure</td></tr><tr><td>Plus de 42</td><td>Eau très dure</td></tr></table></div>	0-7	Eau très douce	7-15	Eau Douce	15-25	Eau moyennement douce	25-32	Eau assez dure	32-42	Eau dure	Plus de 42	Eau très dure	Sâles, La Verrerie, St-Martin, Le Flon, Chapelle Rue (Gillarens, Promasens) Vuisternens (Ecasseys, La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)	°FH 22 ± 2
0-7	Eau très douce													
7-15	Eau Douce													
15-25	Eau moyennement douce													
25-32	Eau assez dure													
32-42	Eau dure													
Plus de 42	Eau très dure													
<b>PH</b>	7.5													
<b>Teneur en nitrate :</b>	La teneur en nitrate est de 5 ± 2 Quant à la tolérance, elle est de 40 mg/l.													
<b>Provenance de l'eau :</b>	Charmey (Pont du Roc) + Grandvillard (eau de nappe)	83.7 %												
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"><ul style="list-style-type: none"><li>■ Charmey- Grandvillard</li><li>■ Remaufens</li><li>■ Châtel-St-Denis</li><li>■ Chardonne, Barussels</li></ul></div>	<b>Distribuée en Basse-Veveyse</b> Remaufens : « source Mology » (distribuée sur la Basse-Veveyse) Châtel-St-Denis : source Chardonne, source Barussels	8.5 % 0.9 % 6.9 %												
<b>Traitement de l'eau :</b>	Grandvillard, Charmey, Remaufens, Châtel-St-Denis, Chardonne : Ultraviolet													

Pour tout renseignement supplémentaire : AVGG

Courriel : [info@avgg.ch](mailto:info@avgg.ch)